

FICHE SÉCURITÉ - TEMPETE

CONSIGNES SUR DES SITUATIONS D'URGENCE ELECTRIQUE

EN CAS DE FILS A TERRE

Evitez que des personnes ne s'approchent en réalisant un périmètre de sécurité

Restez à une distance de 20 m

Ne pas toucher aux fils

EN CAS D'ELECTRISATION

Coupez le disjoncteur

Ne pas toucher de parties métalliques

EN CAS DE COFFRET CASSE OU RENVERSE

Ne pas toucher au coffret

Décrivez nous le coffret qui est endommagé ou adressez-nous une photographie

Des parties métalliques sont-elles visibles ?

Evitez que des personnes ne s'approchent en réalisant un périmètre de sécurité de 3 m

EN CAS D'EAU SUR LE COMPTAGE

Ne pas toucher le panneau de comptage

Evitez que des personnes ne s'approchent

Surveillez le panneau de comptage

EN CAS D'ODEUR DE BRULE SUR LE PANNEAU DE COMPTAGE

Essayez de couper le disjoncteur

Ne pas toucher le panneau de comptage

Evitez que des personnes ne s'approchent

Surveillez le panneau de comptage

EN CAS DE POTEAU CASSE

Ne pas rester sous ou aux alentours du support

Évitez que des personnes ne s'approchent en réalisant un périmètre de sécurité

Ne pas tenter de consolider le support

EN CAS D'ETINCELLES SUR LE RESEAU

Ne pas rester sous ou aux alentours du support

Évitez que des personnes ne s'approchent en réalisant un périmètre de sécurité

EN CAS DE CABLE ARRACHE (par une entreprise de terrassement par exemple)

Ne touchez pas au câble

Sortez de la tranchée et éloignez-vous du câble

Ne tentez pas de dégager le câble

Réalisez un périmètre de sécurité

EN CAS DE CABLE ACCROCHE (par un agriculteur par exemple)

Ne sortez pas de l'engin

Ne sautez pas à terre

Prévenez les secours

Prévenir les secours :

Pompiers : 18

Police : 17

Samu : 15

Centre d'appels Dépannage clients Enedis pour les particuliers : **09 726 750 29**

Centre d'appels Dépannage Enedis Collectivités Locales : **0811 01 02 12** avec votre code INSEE